RAMPA
PAVIM. ANTI-DERRAPANTE
INCLIN. 20%

PÁTIO DE SERVIÇO

TRANSFORMADOR
A: 10.56 m²
INALTERADO

Q.B.T
A: 8.00 m²
INALTERADO

CAIXA
A: 7.93 m²
INALTERADO

SANIT. P.C.R
A: 3.74 m²

SANIT.
A: 3.11 m²

20 DEGRAUS 17.7X29

HALL ESCADA
A: 4.95 m²

CIRCULAÇÃO
A: 9.89 m²

ACESSO FUNCIONÁRIOS

ESPERA PARA QUADRO DE COMANDO DA CAIXA VENTILADORA

Bancada para guarda de materiais

APOIO
A: 4.97 m²

HALL PÚBLICO
A: 35.47 m²

bancada de apoio para impressora

ATENDIMENTO SETOR OPERACIONAL
A: 77.41 m²

Bancada de apoio para café

Computador para pesquisa

ACESSO PÚBLICO

SOBE

RAMPA 10%

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

ALINHAMENTO

RECUO DO JARDIM

PLANTA TOMADAS

SANIT. FEMININO
A: 6.17 m²

CIRCUL.
A: 1.87 m²

SANIT. MASCULINO
A: 6.68 m²

AUDITÓRIO
A: 126.25 m²

espaço reservado P.C.R.

NOTAS

1 - OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, 70 °C / 750 V.
2 - OS CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1 kV.
3 - OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO TER SUA BITOLA MÍNIMA 2,5 mm²
4 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE Ø20 mm (3/4").

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

- CABO PP 3X2,5mm² COM ISOLAÇÃO 0,6/1kV
- ELETRODUTO NO TETO
- ELETRODUTO NA PAREDE
- ELETRODUTO NO PISO
- ELETRODUTO DE LÓGICA NO TETO
- ELETRODUTO DE LÓGICA NA PAREDE
- ELETRODUTO DE LÓGICA NO PISO
- ELETROCALHA LISA PARA LÓGICA E TELEFONIA
- ELETROCALHA LISA PARA ELÉTRICA
- PERFILADO PARA ELETRICA
- PERFILADO PARA LÓGICA E TELEFONIA

SIMBOLO	NOTAÇÃO	SIMBOLO	NOTAÇÃO	SIMBOLO	NOTAÇÃO
T	CONDUTOR TERRA	I	CONDUTOR RETORNO	xxXCOAX	xx CABOS COAXIAIS RG59 95% DE MALHA
F	CONDUTOR FASE	n1	RETORNO BIPOLAR	xxXUTP-4P	xx CABOS U/UTP-4P CATEGORIA 5E
N	CONDUTOR NEUTRO				

TUBULAÇÃO QUE DESCE
TUBULAÇÃO QUE SOBE
TUBULAÇÃO QUE PASSA

LUMINÁRIAS

- Luminária embutida Luxion | Linea
- Arandela luz direta e indireta Luxion | Corril LED
- Pendente (luz indireta) Luxion | Office led difusa
- Luminária fixada na mesa Luxion | Linea Mesa
- Luminária embutida, orientável Luxion | Argo Orbital 8W WB
- Luminária sobreposta Luxion | Linea
- Led 3000k ~5W/m 500lm/m
- Luminária sobreposta Luxion | Linea 45
- Abajur de piso a definir
- Luminária sobreposta Luxion | Corril

TOMADAS

- TOMADA BAIXA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA MÉDIA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA DUPLA BAIXA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA DUPLA MÉDIA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA MÉDIA UNIVERSAL COM INTERRUPTOR SIMPLES 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- CORTINA MOTORIZADA – NO FORRO – CX. 4X2"
- CAIXA VENTILADORA – NO FORRO – CX. 4X2"
- AR CONDICIONADO – NO FORRO – CX. 4X2"

LÓGICA E TELEFONIA

- PONTO DE VOZ E DADOS h=INDICADA
- CAIXA DE SOM NO FORRO
- PONTO DE TV h=INDICADA

CAIXAS

- CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE – h=INDICADA – CX. 4X4
- CAIXA DE PASSAGEM NO TETO – CX. 4X4
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO – CX. 4X4
- CAIXA DE PASSAGEM – h=INDICADA – CX. 4X4

INTERRUPTORES

- 3 INTERRUPTORES SIMPLES – CX. 4x2 – h=INDICADA

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – h=INDICADA
- DG DE TELEFONIA – h=INDICADA

REVISÕES

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA	DESENHO
R00	EMISSÃO INICIAL	23/07/19	FLEYBER

CREMERS – RECEPÇÃO

PROINST ENGENHARIA
Av. Benjamin Constant, nº 904 / Sala 401
Porto Alegre – RS (51) 3737 4912
www.proinst.com.br proinst@proinst.com.br

Responsável Técnico:
Eng. Eletricista Marcio Jucewicz – CREA-RS 107215
Eng. Eletricista Fernando Knecht – CREA-RS 163953

Data: JUL/19
Desenho: FLEYBER
Escala: 1/50
Projeto: Elétrico
Prancha: 02/03

Localização: Av. Princesa Isabel, nº 921 – Porto Alegre/RS
Proprietário: CREMERS – Conselho Regional de Medicina do Estado do RS
PLANTA DE TOMADAS
2044-EL-002-ELE-R00

FORMATO A1