RAMPA
PAVIM. ANTI-DERRAPANTE
INCLIN. 20%

PÁTIO DE SERVIÇO

TRANSFORMADOR
A: 10.56 m²
INALTERADO

Q.B.T
A: 8.00 m²
INALTERADO

CAIXA
A: 7.93 m²
INALTERADO

SANIT. P.C.R
A: 3.74 m²

SANIT.
A: 3.11 m²

29 DEGRAUS 17.5CM

HALL ESCADA
A: 4.95 m²

CIRCULAÇÃO
A: 9.89 m²

ACESSO FUNCIONÁRIOS

PORTA 90x4, 4120
CONTROLE DO 90x4
CX. 130x130mm

DG

APOIO
A: 4.97 m²

HALL PÚBLICO
A: 35.47 m²

SANIT. FEMININO
A: 6.17 m²

CIRCUL.
A: 1.87 m²

SANIT. MASCULINO
A: 6.68 m²

AUDITÓRIO
A: 126.25 m²

espaço reservado P.C.R.

ATENDIMENTO SETOR OPERACIONAL
A: 77.41 m²

ACESSO PÚBLICO

Bancada de apoio para café

Computador para pesquisa

bancada para guarda de materiais

bancada de apoio para impressora

RAMPA 10%

SOBE

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

ALINHAMENTO

RECUO DO JARDIM

PLANTA DE LÓGICA

Tabela Identificação
Cabeamento Estruturado - Rack

NOME	PONTO	ANCAR	REDE	SAIDA	CATEGORIA	PAREDE
DG	PT01001	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01002	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01003	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01004	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01005	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01006	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01007	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01008	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01009	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01010	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01011	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01012	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01013	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01014	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01015	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01016	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01017	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01018	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01019	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01020	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01021	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01022	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01023	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01024	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01025	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01026	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01027	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01028	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01029	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01030	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01031	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01032	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01033	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01034	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01035	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01036	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01037	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01038	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01039	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01040	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01041	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01042	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01043	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01044	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01045	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01046	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01047	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01048	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P
DG	PT01049	TERREO	SECUNDARIO	VOZ	5E	UTP 4P
DG	PT01050	TERREO	SECUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P

NOTAS

1 - OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, 70 °C / 750 V.
2 - OS CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1 kV.
3 - OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO TER SUA BITOLA MÍNIMA 2,5 mm²
4 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE Ø20 mm (3/4").

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

- CABO PP 3X2,5mm² COM ISOLAÇÃO 0,6/1kV
- ELETRODUTO NO TETO
- ELETRODUTO NA PAREDE
- ELETRODUTO NO PISO
- ELETRODUTO DE LÓGICA NO TETO
- ELETRODUTO DE LÓGICA NA PAREDE
- ELETRODUTO DE LÓGICA NO PISO
- ELETROCALHA LISA PARA LÓGICA E TELEFONIA
- ELETROCALHA LISA PARA ELÉTRICA
- PERFILADO PARA ELETRICA
- PERFILADO PARA LÓGICA E TELEFONIA

SIMBOLO	NOTAÇÃO	SIMBOLO	NOTAÇÃO	SIMBOLO	NOTAÇÃO
T	CONDUTOR TERRA	I	CONDUTOR RETORNO	xxXCOAX	xx CABOS COAXIAIS RG59 95% DE MALHA
F	CONDUTOR FASE	I1	RETORNO BIPOLAR	xxXUTP-4P	xx CABOS U/UTP-4P CATEGORIA 5E
N	CONDUTOR NEUTRO				

TUBULAÇÃO QUE DESCE
TUBULAÇÃO QUE SOBE
TUBULAÇÃO QUE PASSA

LUMINÁRIAS

- Luminária embutida Luxion | Linea
- Arandela luz direta e indireta Luxion | Carril LED
- Pendente (luz indireta) Luxion | Office led difusa
- Luminária fixada na mesa Luxion | Linea Mesa
- Luminária embutida, orientável Luxion | Argo Orbital 8W WB
- Luminária sobreposta Luxion | Linea
- Led 3000k ~5W/m 500lm/m
- Luminária sobreposta Luxion | Linea 45
- Abajur de piso a definir
- Luminária sobreposta Luxion | Carril

TOMADAS

- TOMADA BAIXA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA MÉDIA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA DUPLA BAIXA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA DUPLA MÉDIA UNIVERSAL 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- TOMADA MÉDIA UNIVERSAL COM INTERRUPTOR SIMPLES 2P+T – h=INDICADA – CX. 4X2"
- CORTINA MOTORIZADA – NO FORRO – CX. 4X2"
- CAIXA VENTILADORA – NO FORRO – CX. 4X2"
- AR CONDICIONADO – NO FORRO – CX. 4X2"

LÓGICA E TELEFONIA

- PONTO DE VOZ E DADOS h=INDICADA
- CAIXA DE SOM NO FORRO
- PONTO DE TV h=INDICADA

CAIXAS

- CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE – h=INDICADA – CX. 4X4
- CAIXA DE PASSAGEM NO TETO – CX. 4X4
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO – CX. 4X4
- CAIXA DE PASSAGEM – h=INDICADA – CX. 4X4

INTERRUPTORES

- 3 INTERRUPTORES SIMPLES – CX. 4x2 – h=INDICADA

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – h=INDICADA
- DG DE TELEFONIA – h=INDICADA

REVISÕES

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA	DESENHO
R00	EMISSÃO INICIAL	23/07/19	FLEYBER

CREMERS – RECEPÇÃO

PROINST ENGENHARIA
Av. Benjamin Constant, nº 904 / Sala 401
Porto Alegre – RS (51) 3737 4912
www.proinst.com.br proinst@proinst.com.br

Responsável Técnico:
Eng. Eletricista Marcio Jucewicz – CREA-RS 107215
Eng. Eletricista Fernando Knecht – CREA-RS 163953

Data: JUL/19
Desenho: FLEYBER
Escala: 1/50
Projeto: Elétrico
Prancha: 03/03

Localização: Av. Princesa Isabel, nº 921 – Porto Alegre/RS
Proprietário: CREMERS – Conselho Regional de Medicina do Estado do RS
PLANTA DE LÓGICA
2044-EL-003-ELE-R00

FORMATO A1